

24 LUG. 2008

A: _____ DOC. NO.: _____

Rapporto di prova n° 08LA03661
del 21.07.2008
Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Azienda acqua potabile

6834 Morbio Inferiore

Descrizione campione: Acqua potabile

Data prelievo: 18.07.2008

Punto di prelievo: Pozzo Polenta - falda -
6834 Morbio Inferiore

Data accettazione: 18.07.2008

Data inizio analisi: 18.07.2008

Data fine analisi: 21.07.2008

Temperatura prelievo: 15.0 °C

Prelievo eseguito da: AAP

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
08-001692	fr. 132.00	50 %	fr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura	Valori limite/tolleranza
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml	
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml	
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	48	UFC/ml	

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.04.2008).

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto


 Dr. med. vet. F. Michellini